

## 火葬炉設備公害防止目標値

項 目		公害防止目標値		備 考
排気ガス濃度 (排気筒出口)	ば い じ ん 量	0.01	g/m <sup>3</sup> N以下	酸素濃度 12%換算値
	硫 黄 酸 化 物	30	ppm以下	〃
	窒 素 酸 化 物	250	ppm以下	〃
	塩 化 水 素	50	ppm以下	〃
	一 酸 化 炭 素	30	ppm以下	〃
	ダ イ オ キ シ ン 類	0.1	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下	〃
悪臭物質濃度 (排気筒出口)	ア ン モ ニ ア	1.0	ppm以下	
	メチルメルカプタン	0.002	ppm以下	
	硫 化 水 素	0.02	ppm以下	
	硫 化 メ チ ル	0.01	ppm以下	
	二 硫 化 メ チ ル	0.009	ppm以下	
	トリメチルアミン	0.005	ppm以下	
	アセトアルデヒド	0.05	ppm以下	
	プロピオンアルデヒド	0.05	ppm以下	
	ノルマルブチルアルデヒド	0.009	ppm以下	
	イソブチルアルデヒド	0.02	ppm以下	
	ノルマルバレルアルデヒド	0.009	ppm以下	
	イソバレルアルデヒド	0.003	ppm以下	
	イ ソ ブ タ ノ ール	0.9	ppm以下	
	酢 酸 エ チ ル	3.0	ppm以下	
	メチルイソブチルケトン	1.0	ppm以下	
	ト ル エ ン	10.0	ppm以下	
	ス チ レ ン	0.4	ppm以下	
キ シ レ ン	1.0	ppm以下		
プ ロ ピ オ ン 酸	0.03	ppm以下		
ノ ル マ ル 酪 酸	0.001	ppm以下		
ノ ル マ ル 吉 草 酸	0.0009	ppm以下		
イ ソ 吉 草 酸	0.001	ppm以下		
臭気指数	排 気 筒 出 口	2号規制値	以下	
	敷 地 境 界	1号規制値	以下	
騒 音	作 業 室 内	70	dB (A) 以下	一炉稼働時
	〃	80	dB (A) 以下	全炉稼働時
	炉 前 ホ ー ル	60	dB (A) 以下	全炉稼働時
	敷 地 境 界	50	dB (A) 以下	全炉稼働時
振 動	敷 地 境 界	60	dB (A) 以下	全炉稼働時
飛 灰	ダ イ オ キ シ ン 類	3	ng-TEQ/g以下	

上記の他、低周波音の発生に留意すること。